



شرایط لازم حمل آب خام توسط تانکر به نیروگاه

- ۱- کلیه تانکرهای حمل می بایست کاملاً شسته شده و عاری از هرگونه آلودگی اعم از آثار باقی مانده ناشی از حمل حامل های انرژی (هر نوع سوخت) ، مواد شیمیائی و یا خوراکی و هرنوع مایعات صنعتی دیگر باشند تاحدی که هیچ اثری از این نوع مواد و حتی بوی آنها در تانکر مشاهده نگردد.
- ۲- تانکرهای حمل هیچگونه نشتی و پوسیدگی از محل بدن و یا اتصالات مربوطه و متعلقات نداشته باشند.
- ۳- درب های مخازن تانکرها کاملاً سالم بوده به نحوی که در محل بارگیری و پس از انجام آبگیری تانکر، کاملاً بسته و بصورت پلمپ شده در محل تخلیه کارفرما وارد و توسط ناظرین کارفرما بازو تخلیه شوند.
- ۴- با توجه به اینکه در محل آبگیری برگه های شامل مشخصات کامیون ، شماره پلاک کامیون ، مشخصات راننده و ساعت اتمام آبگیری ثبت میگردد ، راننده ها موظفند این برگه هارا در محل تخلیه به نماینده کارفرما تحويل داده و ساعت و مقدار آب تحويل داده شده را در همان برگه ثبت نمایند.
- ۵- فاصله بین پایان آبگیری و تحويل و تخلیه آن در نیروگاه باید بیشتر از یک ساعت باشد و در غیر اینصورت به هر دلیل غیر موجه تأخیر در تحويل آن کارفرما در خصوص عدم تحويل گیری آن محموله مختار خواهد بود.
- ۶- پیمانکار موظف است جهت تأمین حداقل ۱.۲۰۰.۰۰۰ لیتر آب خام در شبانه روز برای کارفرما تمہیدات لازم را اندیشیده و اقدام نماید.